



Безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования.

Не смотря на проводимую профилактическую работу Госэнергогазнадзором имеют место случаи небрежного отношения к своему здоровью и своей жизни при пользовании газом в быту.

Так 12 марта 2022 года в доме №13 по улице Докучаева в поселке Рассвет Добрушского района Гомельской области произошло воспламенение газовоздушной смеси в квартире двухэтажного дома, в результате чего повреждены окна, частично разрушены перегородки и перекрытия, выбиты двери. Причина несчастного случая - принудительное механическое повреждение газового шланга от крана к плите.

В результате образовалась газовоздушная смесь с последующим воспламенением. Пострадавший 1948 года рождения доставлен в учреждение здравоохранения.

15 мая 2022 года в доме №50 по улице Школьной в деревне Васильки произошёл пожар. Было установлено что у комбинированной индивидуальной баллонной установки (место установки веранда) сгорела плита и вследствие пожара произошел взрыв баллона, установленного внутри жилого дома у плиты. Потерпевшая погибла. Причина несчастного случая - возгорание в веранде.

8 июля 2022 года в доме №26 по улице Чернобыльская в деревне Хутор, Светлогорского района Гомельской области, произошел хлопок газовоздушной смеси (выбиты стекла окон, повреждена дверь). Причина несчастного случая – нарушение пункта 36 Правил пользования газом в быту (со слов пострадавшей получена информация о том, что она установила на горелку газовой плиты кастрюлю с водой, после чего произвела розжиг горелки и покинула помещение кухни).

11 июля 2022 года в д. Дорошковицы, Ушачского района, Витебской области гражданин самостоятельно производил замену баллона, после чего выполнил проверку герметичности открытым огнем, в связи, с чем произошло воспламенение газовоздушной смеси, что привело к повреждению стены пристройки.

Госэнергогазнадзор напоминает:



Согласно Правил пользования газом в быту, **запрещается** допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

При проведении инструктажа уделяется внимание основным вопросам, связанным с безопасным использованием газа в быту, а именно:

- разъясняются основные документы на основании которых осуществляется пользование газом и газоиспользующим оборудованием;

- доводятся свойства природного и сжиженного углеводородного газа, физические и химические свойства газов. Воздействие газов на организм человека, одоризация газа. Воздействие продуктов сгорания (CO, CO₂) на организм человека;

- разъясняются требования к помещениям для установки бытового газоиспользующего оборудования. Содержание в исправном состоянии газопроводов, газоиспользующего оборудования, приборов индивидуального учета расхода газа и устройств

автоматики.

Особое внимание заостряется на действиях потребителей газа при появлении запаха газа в квартире, в подъезде, в подвале, при взрыве и пожаре, происшедших в

газифицированных зданиях и сооружениях.

Обращаем ваше внимание, что согласно Правил пользования газом в быту **запрещается:**

- производить замену баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) на индивидуальной баллонной установке (ИБУ) при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего обучения;

- хранить баллоны СУГ не подключённом к ИБУ состоянии;

- устанавливать баллоны с СУГ в жилых помещениях, помещениях без естественного освещения, на балконах и лоджиях, в цокольных и подвальных помещениях;

Напоминаем, не пренебрегайте прохождением инструктажа и помните, что за несоблюдение требований Правил пользования газом в быту предусмотрена административная ответственность.



Берегите себя и своих близких!

Инспектор Кличевской
районной энергогазинспекции

И.М. Стригун